บันทึกการตรวจสถานบริการ กรณีต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี ๒๕๕๘

เขียนที่ .....

วันที่ .... เดือน ..... พ.ศ. .๒๕๕๘.....

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันนี้ เวลา ..... น. เจ้าพนักงาน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ ได้ร่วมกันตรวจสถานประกอบการ ชื่อ....."..... สถานที่ตั้ง เลขที่

.....

.....

ประเภทตามมาตรา 3(.) โดยมี ..... เป็นผู้นำตรวจ ปรากฏผลการตรวจ ดังนี้

ประเด็นข้อมูลทั่วไป

รายละเอียด	ผลการตรวจ
๑. สถานที่ตั้ง ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดสถานที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
๒. มีแนวเขตสถานบริการชัดเจน มีปริมาตรพื้นที่.....ตร.ม. (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549 ข้อ 13 (1))	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
๓. การปฏิบัติตามระเบียบกรณีลักษณะของพื้นที่ที่มีกฎหมายควบคุมอาคารใช้บังคับ	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
๔. อยู่ในทำเล ที่ไม่ใกล้ชิดวัด โรงเรียน หรือสถานที่สำคัญอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือ ภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
๕. มีเส้นทางเข้าออก สะดวกไม่เกิดปัญหากับการจราจร	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
๖. มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือได้รับความยินยอมให้ใช้สถานที่โดยชอบ	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
๗. มีห้องสุขาเพียงพอ แยกชาย – หญิง (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549 ข้อ 13 (2))	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
๘. มีการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเป็นอย่างดี (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549 ข้อ 13 (3))	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

๙. สถานบริการที่มีห้องบริการเฉพาะ ต้องมีหมายเลข ☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
ติดที่หน้าประตูห้อง ถ้าประตูมีบานปิดทึบแสง
ต้องมีช่องสี่เหลี่ยมโปร่งแสงขนาด 5 x 20 ซ.ม.
(กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549 ข้อ 5)

ประเด็นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐. เป็นสถานบริการประเภทใดตามกฎกระทรวง

☐ ๙.๑ ประเภท ก อาคารเดี่ยว หรือ ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน มีพื้นที่บริการ น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

☐ ๙.๒ ประเภท ข หมายถึง สถานบริการที่เป็นอาคารเดี่ยว
มีพื้นที่บริการ ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

☐ ๙.๓ ประเภท ค หมายถึง สถานบริการที่เป็นอาคารเดี่ยว
มีพื้นที่บริการตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

☐ ๙.๔ ประเภท ง สถานบริการที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน
มีพื้นที่บริการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

☐ ๙.๕ ประเภท จ สถานบริการที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน
มีพื้นที่บริการตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร

☐ ๙.๖ ประเภท ฉ สถานบริการที่เป็นอาคารชั้นเดียว และไม่มีผนังภายนอก หรือมีผนังภายนอก ซึ่งมีความยาวรวมกันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของพื้นที่อาคารที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุม
มีพื้นที่บริการ ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

๑๑. วัสดุของอาคาร ด้านโครงสร้างหลัก และ โครงหลังคา ผนังกั้น วัสดุต่าง ๆ ของสถานบริการก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีลักษณะและคุณสมบัติ หรืออัตราการทนไฟตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

.....

๑๒. ระบบป้องกันเพลิงไหม้

๑๒.๑ สถานบริการประเภท ค และ ประเภท จ ตามกฎกระทรวง ที่มีความสูงตั้งแต่สามชั้น หรือตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป ต้องมีระบบท่อยืน ตู้หัวฉีดดับเพลิง ที่เก็บน้ำสำรอง และ หัวรับน้ำดับเพลิง

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

๑๒.๒ สถานบริการ ประเภท ค และ ประเภท จ ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ สถานบริการประเภท ง ที่ตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

๑๒.๓ สถานบริการทุกประเภท ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือ เครื่องดับเพลิงยกหิ้วมาตรฐาน โดยให้มี ๑ เครื่อง ต่อพื้นที่สถานบริการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่น้อยกว่า ชั้นละ ๒ เครื่อง

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

๑๒.๔ การติดตั้งเครื่องดับเพลิงต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ส่วนล่างสุดต้องสูงไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ สามารถใช้สอยได้โดยสะดวก

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

๑๒.๕ สถานบริการประเภท ค และ ประเภท จ ที่พื้นที่บริการไม่มีช่องระบายอากาศสู่ภายนอกโดยตรง หรือไม่มีวิธีการระบายอากาศได้โดยธรรมชาติ ต้องมีการติดตั้งระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน เช่น พัดลมสำหรับดูดควัน

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

๑๓. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

๑๓.๑ สถานบริการ ทุกประเภท ต้องมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งสัญญาณเสียง และ แสง ให้คนที่อยู่ในอาคาร ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

๑๓.๒ สถานบริการทุกประเภทจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ และ อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ ตามข้อ ๑๓. ๑ เริ่มทำงาน เว้นแต่ สถานบริการประเภท ก และ ประเภท ฉ อย่างน้อยต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือ

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

๑๓.๓ สถานบริการ ประเภท ง หรือ ประเภท จ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของสถานบริการต้องต่อเชื่อมเข้ากับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ต้องปรับปรุงด้าน.....

๑๔. ทางหนีไฟ / ประตูหนีไฟ / บันไดหนีไฟ

๑๔.๑ จำนวนทางออกและประตูทางออกของสถานบริการ

จำนวนคน	จำนวนทางออกและประตูทางออก	ถูกต้อง (√)	ไม่ถูกต้อง ระบุต้องเพิ่มเติมกี่แห่ง
ไม่เกิน ๕๐ คน			
ตั้งแต่ ๕๑ – ๒๐๐ คน			
ตั้งแต่ ๒๐๑ – ๔๐๐ คน			
ตั้งแต่ ๔๐๑ – ๗๐๐ คน			
ตั้งแต่ ๗๐๑ - ๑,๐๐๐ คน			
ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ คนขึ้นไป			

๑๔.๒ ลักษณะทางออกของประตูหนีไฟ

ลักษณะทางออก	**ถูกต้อง (√)**	**ไม่ถูกต้อง เพิ่มเติมในประเด็น**
๑.มีป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์แสดงทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน		
๒.ความกว้างสุทธิของช่องทางออกหรือช่องประตูทางออก ต้องไม่น้อยกว่า ๐.๘๔ เมตร สูงสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๙๗ เมตร		
๓.ทางออกหรือประตูทางออกต้องไม่มีธรณีประตู หรือขอบกั้นที่สูงเกินกว่า ๑๓ มิลลิเมตร		
๔.ด้านหน้าทางออกสถานบริการ หากต่างระดับกัน ด้านนอกต้องต่ำกว่า ด้านใด ได้ไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร		

ลักษณะทางออก	ถูกต้อง (√)	ไม่ถูกต้อง เพิ่มเติมในประเด็น
๕. ประตูทางออกต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวก และหากเปิดออกสู่บันไดหนีไฟ ต้องมีชานพักขนาดกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร		
๖. ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูหมุน ประตูเปิดขึ้นบน ประตูเหล็กยืด ประตูบานเฟี้ยม เป็นประตูทางออก		
๗. ต้องมีทางออกหลักที่มีความกว้างเพียงพอ อย่างน้อยหนึ่งแห่ง เพื่อประโยชน์ในการอพยพผู้คน โดยรองรับคนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคนสูงสุดในสถานบริการ		
๘. สถานบริการที่มีพื้นที่บริการอยู่ระดับพื้นดิน ทางออกหรือประตู จะต้องเปิดออกสู่ภายนอกอาคารโดยตรง หากไม่สามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้โดยตรงจะต้องอยู่ห่างจากทางออกสู่ภายนอกอาคารแห่งใดแห่งนึ่งไม่เกิน ๔๕ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน		
๙.จำนวนทางหนีไฟ		
จำนวนคนสูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ คน จำนวน ๒ แห่ง>		
จำนวนคน ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ คน จำนวน ๓ แห่ง>		
จำนวนคน ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ คนขึ้นไป จำนวน ๔ แห่ง>		

๑๕. สถานบริการต้องติดป้ายแสดงความจุของคนในสถานบริการ โดยให้ยึดติดแบบถาวรไว้ในตำแหน่งที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น บริเวณห้องโถง ทางเข้าหลัก และป้ายดังกล่าวจะต้องทำด้วยวัสดุถาวร

☐ จัดทำแล้ว ☐ ยังไม่ได้จัดทำ กรณีดังกล่าวต้องจัดทำและถ่ายภาพรายงานอำเภอ

๑๖. ผู้ดูแลระบบและความปลอดภัย และ การตรวจสอบอาคาร

ผู้ดูแลระบบและความปลอดภัย	จัดให้มีแล้ว (√)	ยังไม่ได้จัดให้มี (√)
๑๖.๑ สถานบริการ หรือ เจ้าของอาคาร ต้องจัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัย และ การป้องกันอันตรายของสถานบริการ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ อย่างน้อยต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงงาน ช่างก่อสร้าง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์		
๑๖.๒ อาคารสถานบริการต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๗		

๑๗. กรณีการย้าย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ

กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง	**ดำเนินการถูกต้อง** (√)	**อยู่ระหว่างดำเนินการ**
๑๗.๑ การย้ายสถานที่ ของสถานบริการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม มาตรา ๗ และ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙		
๑๗.๒ การขอเปลี่ยนชื่อสถานบริการ อยู่ในดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่(ผวจ.) โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น และความเหมาะสม		
๑๗.๓ ขอเปลี่ยนแปลงบริเวณที่ตั้งภายในสถานบริการภายในสถานที่เดียวกัน อยู่ในดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่(ผวจ.) โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น และความเหมาะสม โดยมีผังบริเวณ แปลนพื้น และ ปริมาตรพื้นที่สถานบริการ มาตราส่วนไม่น้อยกว่า ๑:๕๐๐ แนบภาพถ่ายประกอบเรื่องราวเพื่อเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่		
๑๗.๔ การต่อเติมสถานบริการ อยู่ในดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ และตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการเป็นสำคัญ		

หมายเหตุ การพิจารณาให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ต่อเติมสถานบริการ ที่มีการขยายพื้นที่หรือเพิ่มพื้นที่การบริการ ไม่ควรอนุญาตให้สถานบริการขยาย หรือ เพิ่มพื้นที่ เกินกว่า ๑ เท่าของพื้นที่สถานบริการเดิม โดยพิจารณาจากการตั้งครั้งแรกเป็นหลัก

๑๘. นโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย

นโยบายการจัดระเบียบสังคม	ดำเนินการถูกต้อง (√)	ดำเนินการไม่ถูกต้อง	
		ถูกดำเนินคดี (กี่ครั้งให้ระบุ)	ไม่ถูกดำเนินคดี (√)
๑๘.๑ ดำเนินการกวดขัน สถานบริการว่าได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการถูกต้อง หรือไม่			
๑๘.๒ กวดขันมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้น เข้าไปในระหว่างเวลาทำการ			
๑๘.๓ มิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสถานบริการ * * *			
๑๘.๔ มิให้มีการแสดงลามกอนาจาร หรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมในสถานบริการ			
๑๘.๕ ดำเนินการถูกต้องตามประเภทของสถานบริการที่ขออนุญาต และ เปิด - ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยเคร่งครัด * * *			
๑๘.๖ ควบคุมมิให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา			
๑๘.๗ ติดป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดระเบียบสังคม มีลักษณะพื้นที่ขาว ตัวอักษรสีแดง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๓ ซม. (ขนาดสูงและกว้างกว่าที่กำหนดไว้จะทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และให้มีความแข็งแรง ถาวร)			

๑๙. ปัญหาอื่นๆ ที่ตรวจพบ (ระบุ)

.....

.....

.....

ข้อเสนอนะ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<u>สรุปผลการตรวจสถานที่</u>

☐ **ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙**

☐ **ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙**

☐ **ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และจะต้องรายงานผลการปรับปรุงให้อำเภอทราบ ก่อนออกใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๕๘**

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

(ลงชื่อ) ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการ

(. ....) (...)

ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .. ..

ทะเบียนอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

ประจำปี ๒๕๕๗

ลำดับที่ (๑)	ชื่อสถานบริการ (๒)	ประเภท (๓)	ที่ตั้งสถานบริการ (๔)	ตั้งอยู่ในเขต(๕)		ผู้รับอนุญาต (๖)	ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อใด(๗)		เลขที่ใบอนุญาต
				ใน (Zoning)	นอก (Zoning)		ก่อน ๑๓ ม.ค.๔๗	ตั้งแต่ ๑๓ ม.ค. ๔๗	
๑	ภูตะวัน	๓(๕)	โรงแรมสายธาร เลขที่ ๗๔๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	นางชยกร ศรีสุกใส		/	เลขที่ ๑๙/๒๕๕๗
๒	สวนอาหารลูกพ่อขุน	๓(๕)	เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๒ ถนนควนเนียง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	นางวรกิจ ดีวงษ์	/		เลขที่ ๒๐/๒๕๕๗
๓	สายใย	๓(๔)	เลขที่ ๑๕๑/๙๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	นายณัฐวุฒิ เกตุชาติ	/		เลขที่ ๑๘/๒๕๕๗
๔	ราชาวดี	๓ (๕)	๑๕๘๔/๒๓ ถนนศรีปราชญ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช		/	บริษัทนครทักษิณ จำกัด	/		เลขที่ ๑/๒๕๕๗
๕	พระจันทร์ เรืองฤทธิ์	๓(๕)	เลขที่ ๗๗/๑๔ หมู่ที่ ๗ ถนนเทวราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	นางสาว เสาวรส จันทร์เรืองฤทธิ์	/		เลขที่ ๑๐/๒๕๕๗
๖	ไพลิน ค่าเฟ่	๓(๕)	เลขที่ ๑๘๓๕/๓๘-๓๙ ถนนยมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	นางสาวอรวรรณ หวังสิทธิเดโช	/		เลขที่ ๑๑/๒๕๕๗

ลำดับที่ (๑)	ชื่อสถานีตำรวจ (๒)	ประเภท (๓)	ที่ตั้งสถานีตำรวจ (๔)	ที่ตั้งอยู่ในเขต(ผังเมือง) (๕)		ตำแหน่งผู้บังคับการ (๖)	ตั้งขึ้นหรือยังไม่ได้ตั้งขึ้น (๗)		ตำแหน่งที่ได้รับ
				ใน (Zoning)	นอก (Zoning)		มีแล้ว ๑๓ ม.ค. ๕๗	ยังไม่มี ๑๓ ม.ค. ๕๗	
๗	ปากพูน	(๕)๓	สถานีตำรวจภูธรปากพูน ๗๙/๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรปากพูน พันตำรวจโท หญิง ศรีสมบัติ	/		รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการสถานีตำรวจภูธรปากพูน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘	ท่าศาลา	(๑)๓	สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา ๗๙/๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา พันตำรวจโท หญิง ศรีสมบัติ	/		รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙	ชะอวด	(๕)๓	สถานีตำรวจภูธรชะอวด ๗๙/๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรชะอวด พันตำรวจโท หญิง ศรีสมบัติ	/		รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอวด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐	ร่อนพิบูลย์	(๔)๓	สถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ ๗๙/๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ พันตำรวจโท หญิง ศรีสมบัติ	/		รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการสถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑	เชียรใหญ่	(๕)๓	สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ ๗๙/๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ พันตำรวจโท หญิง ศรีสมบัติ	/		รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ (๑)	ชื่อสถานธิการ (๒)	ประเภท (๓)	ที่ตั้งสถานธิการ (๔)	ที่ตั้งอยู่ในแผนผัง(๕)		ผู้ถือกรรมสิทธิ์ (๖)	ที่ตั้งที่ขอรังวัดแยกออกโฉนดที่ดิน(๗)		โฉนดที่ดินที่ติดกัน (๘)
				ใน (Zoning)	นอก (Zoning)		ก่อน ๑๓ ม.ค.๔๗	ตั้งแต่ ๑๓ ม.ค. ๔๗	
๑๑	สุขุมวิท ๕๑	(๔)(๓)	ระวางที่ดินเลขที่ ๔๗/๓๑๑ ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ		/	กรรมสิทธิ์ ธนาคาร ก.ส.ท.	/		โฉนดที่ ๗๖๕๓/๓๗ ที่ดิน
๑๑	ปู่เจ้า	(๔)(๓)	ระวางที่ดินเลขที่ ๑/๐๐๑ ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ		/	สิ่งปลูกสร้าง นายวิจิตร	/		โฉนดที่ ๗๖๕๔/๓๗ ที่ดิน
๓๑	บ้านทะเลรี	(๔)(๓)	ระวางที่ดินเลขที่ ๑๐๐๗๑๐๐๗ ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ		/	กรรมสิทธิ์ นายวิจิตร บุญชูหนองหาน	/		โฉนดที่ ๗๖๕๕/๓๗ ที่ดิน
๑๑	ทีวี ดินสอ	(๔)(๓)	ระวางที่ดินเลขที่ ๑๐๐๗๑๐๐๗ ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ		/	กรรมสิทธิ์ นายวิจิตร	/		โฉนดที่ ๗๖๕๔/๓๗ ที่ดิน
๑๑	หมู่บ้าน ๑๐๐	(๔)(๓)	ระวางที่ดินเลขที่ ๑๐๐๗๑๐๐๗ ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ		/	กรรมสิทธิ์ นายวิจิตร บุญชูหนองหาน	/		โฉนดที่ ๗๖๕๓/๓๗ ที่ดิน
๑๑	ยศเจริญ	(๔)(๓)	ระวางที่ดินเลขที่ ๑๐๐๗๑๐๐๗ ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ		/	กรรมสิทธิ์ นายวิจิตร บุญชูหนองหาน	/		โฉนดที่ ๗๖๕๒/๓๗ ที่ดิน

ลำดับที่ (๑)	ชื่อสถานบริการ (๒)	ประเภท (๓)	ที่ตั้งสถานบริการ (๔)	ตั้งอยู่ในเขต(๕)		ผู้รับอนุญาต (๖)	ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อใด(๗)		เลขที่ใบอนุญาต
				ใน (Zoning)	นอก (Zoning)		ก่อน ๑๓ ม.ค.๔๗	ตั้งแต่ ๑๓ ม.ค. ๔๗	
๑๗	สน๊อป (SNOP)	๓(๔)	เลขที่ ๑๓๒/๒๒ ถนนเวชพฤกษพิทักษ์ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	นางธัญชนก ศิวะผกา	/		เลขที่ ๑๕/๒๕๕๗
๑๘	เดอะแกรนด์	๓(๑)	โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมาย ถนนเอเชีย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	นางสาวสุรางค์ศรี ทรัพย์สุนทร		/	เลขที่ ๑๔/๒๕๕๗
๑๙	คันทรี่ วิว	๓(๔)	เลขที่ ๗๑/๑ ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		/	นายสุรินทร์ เบี้ยขาว	/		เลขที่ ๑๗/๒๕๕๗
๒๐	ซอย ๔	๓(๔)	เลขที่ ๓๓/๓ ถนนประสานมิตร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธรรมราช		/	นายชัชชาย ทีปรกรพงศ์	/		เลขที่ ๑๖/๒๕๕๗

สรุป

สถานบริการประเภท ๓(๑) ๒ แห่ง นอกเขต Zoning ทั้งหมด

สถานบริการประเภท ๓(๔) ๘ แห่ง นอกเขต Zoning ทั้งหมด

สถานบริการประเภท ๓(๕) ๑๑ แห่ง นอกเขต Zoning ทั้งหมด

รวม ๒๑ แห่ง